

AKCEPTOWALNE MIERNIKI

Akceptowane są wyłącznie wyniki testów pochodzące z zatwierdzonych testerów wymienionych niżej.

Mierniki okablowania miedzianego:

- FLUKE DSX-600
DSX 5000 Versiv
DSX 8000 Versiv
- IDEAL LANTEK III
LANTEK 7
LANTEK II
- JDSU Certifier 40G Cable Analyser
- PSIBER WIRE EXPERT
- VIAVI Certifier 40G Cable Analyser
- SOFTING WIRE EXPERT 4500

Mierniki okablowania światłowodowego:

- ANRITSU MT9083
- FLUKE DSX-5000 VERSIV
DSX 8000
DTX 1800
- IDEAL LANTEK II
FiberTEK III
- JDSU Certifier 40G Cable Analyser
- NOYES OPM5-2D
M210e coupled with OPM
- SOFTING WIRE EXPERT 4500
WIRE EXPERT 4500 MMSM OPTICAL LOSS TEST KIT

Sprzęt testujący powinien służyć sprawdzeniu normy, w stosunku do której udzielana jest gwarancja.

Wyniki testów należy przedłożyć w **natywnym formacie producenta testera** (np. „flw” Fluke LinkWare); wyniki testów w formacie PDF **nie będą** akceptowane.

Nie należy przedstawiać wyników powtarzających się.

Należy zainstalować najnowsze oprogramowanie i oprogramowanie wbudowane testera (z dnia rozpoczęcia testów całego projektu lub jego etapu).

Tester powinien być poddany kalibracji **w ciągu 1 roku przed terminem testu** (uwaga: kalibracji można dokonać tylko przy pomocy urządzenia kalibrującego zatwierdzonego przez producenta, dokładnych informacji w tym zakresie udziela producent).

W wynikach testów należy uwzględnić **pełne dane graficzne** (do ustawienia przed rozpoczęciem testów).

Gwarancja zostaje wystawiona w odniesieniu do testowanej normy np. EN 50173 Klasa E.